

# GODKÄNNANDEBEVIS

**25 96 01**

*Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

## **Draken åldringsbeständig Byggfilm Byggfolie, Luft och ångspärr**

- Innehavare** Draken i Reftete AB, Fabriksgatan 1, 330 21 Reftete  
Tel: 0371-207 70, Fax: 0371-206 89,  
E-post: info@draken.se, Hemsida: www.draken.se, Organisationsnr: 556476-2093
- Produkt** Draken Åldringsbeständig Byggfilm Byggfolie är en luft- och ångspärr tillverkad av polyeten. Nominell tjocklek 0,15 respektive 0,20 mm.
- Avsedd användning** Luft- och ångspärr i byggnader, för montage på väggar, innertak samt golv.
- Godkännande** Produkterna har bedömts emot Certifieringsregel CR128, bilaga 1.  
Produkterna har även verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- |   |                         |
|---|-------------------------|
|   | <i>BVL</i>              |
| Energi hushållning och värmeisolering               |                         |
| Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering | 2§ 6                    |
|   | <i>BBR</i>              |
| Fukt, Allmänt                                       | 6:51                    |
| Fuktsäkerhet  | 6:53, (första meningen) |
| Fuktsäkerhet, Lufttäthet                            | 6:531                   |
| Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen            | 6:5325                  |
- Tillhörande handlingar** ”Åldringsbeständig Byggfolie, Luft och Ångspärr”, Monteringsanvisning daterad 2010-10-25
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-12-01 och diarienummer 210-98-0655 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Draken i Reftele AB, Reftele
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryckt text på varje levererad förpackning samt tryck direkt på produkt och omfattar:
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Innehavare och tillverkningsställe | <b>Draken i Reftele AB, Reftele</b>      |
| P-märke                            | <b>Þ</b>                                 |
| Certifieringsorgan                 | <b>SP SITAC</b>                          |
| Produktens typbeteckning           | <b>Draken åldringsbeständig byggfilm</b> |
| Godkännandets nummer               | <b>25 96 01</b>                          |
| Egenskaper                         | <b>Luft- och Ångspärr</b>                |
| Ångtäthet                          | <b>Z<sub>v</sub> värde</b>               |
| Längd, bredd                       | <b>värde</b>                             |
| Spårbarhetsmärkning                | <b>kod</b>                               |
| Kontrollorgan                      | <b>SP</b>                                |
- Bedömningsunderlag Rapport F412363, F809029 samt F910273 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Kommentarer Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-04-12 och med projektnummer T700077.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-10-26



Johan Åkesson



Håkan Thiman



# SWEDISH TECHNICAL APPROVAL

25 96 01

The product described below and production control has been found to comply with Building Regulations of the National Board of Housing Building and Planning (BBR) and (BKR) with reference to and under conditions described in this approval.

## Draken åldringsbeständig Byggfilm, Byggfolie, Water vapour control layer

- Holder** Draken i Reftete AB, Fabriksgatan 1, 330 21 Reftete  
Tel: 0371-207 70, Fax: 0371-206 89,  
E-mail: info@draken.se, Internet: www.draken.se, VAT number: SE556476209301
- Product** "Draken åldringsbeständig Byggfilm, Byggfolie" is a water vapour control layer made from Polyethylene, with a nominal thickness of 0,15 or 0,20 mm.
- Intended use** Water vapour control layer, to be used in buildings on walls, inner ceilings and floors.
- Approval** The products have been assessed against Certification rule CR128 Annex 1. The products have also been found to meet the requirements in the following sections of the Building Regulations of the National Board of Housing, Building and Planning (BBR).
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | <i>BVL</i>                     |
| Energy management and thermal insulation | 2§ 6                           |
|  | <i>BBR</i>                     |
| Moisture, General                        | 6:51                           |
| Moisture safety                          | 6:53, 1 <sup>st</sup> sentence |
| Air tightness                            | 6:531                          |
| Roof coverings and attic spaces          | 6:5325                         |
- Associated documents** "Åldringsbeständig Byggfolie, Luft och Ångspärr", Installation manual dated 2010-10-25
- Control** Production control is to be performed in accordance with instructions for control dated 1 December 2006 and with registration number 210-98-0655. An independent third-party body, SP Technical Research Institute of Sweden, audits the control.



Control cont'd	When the building proprietor performs inspection at the building site, he shall check the markings to ensure that the correct products have been supplied and that they are used in accordance with the requirements stated in the approval and the associated documents.	
Manufacturer	Production control includes the following site: Draken i Reftele AB, Reftele	
Marking	The product is to be marked at the factory. The marking consists of a printed text on every supplied packing and print directly onto the product and includes:	
	Approval holder and manufacturing site P-mark Certification body Product name	<b>Draken i Reftele AB, Reftele</b> <b>SP SITAC</b> <b>Draken åldringsbeständig byggfilm</b>
	Designation Approval number Length, width Water vapour resistance Traceability marking Inspection body	<b>Luft- och Ångspärr</b> <b>25 96 01</b> <b>values</b> <b>Z<sub>v</sub> value</b> <b>code</b> <b>SP</b>
Basis for approval	Report F412363, F809029 and F910273 from SP Technical Researchinstitute of Sweden	
Comments	This approval supersedes the previous certificate with the same number dated 12 april 2007 and with project number T700077.	
Period of validity	This approval is valid until 26 October 2015	



Johan Åkesson



Håkan Thiman